

COMUNE DI FANO
PROVINCIA DI PESARO URBINO

COMITANTE:
COMUNE DI FANO
VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI, 76
FANO (PU)

R.U.P. ING. FEDERICO FABBRI

LAVORI DI STRAORDINARIA
MANUTENZIONE CON MESSA IN
SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO DEGLI IMMOBILI
"CASAL BRIGNANO" E "CASA FERRI"
DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI FANO

PROGETTO STRUTTURALE ESECUTIVO

"CASA FERRI"

TAVOLA: 8.9 | SCALA: 1:50 R.d.I.

ELABORATO GRAFICO DELLO
STATO DI FATTO:
PIANTE E SEZIONI CON RILIEVO
STRUTTURALE E QUADRO
FESSURATIVO

PROGETTAVILE:
A3 STUDIO A3 - ANNIBALI MARANGONI
Via Anselmi 112/A - 41102 Fano (PU) - Italia
Tel. +39 0721 388107 - Email: studioa3@studioa3.it
P.E. e C.F. 0227534041

F.to digitalmente Ing. Matteo Annibali - Ing. Giovanni Marangoni

STATO FISSURE:
OPERA: N. REV. REDATTO VERIFICATO NOTE DATA REV.
21.20 00 09.08.2021

ELENCO ELABORATI:

SPAZIO RISERVATO AGILENTI

PIANTA LIV. +0 (PIANO TERRA)
SCALA 1:50

PIANTA LIV. +2 (PIANO SOTTOTETTO)
SCALA 1:50

SEZIONE A-A
SCALA 1:50

SEZIONE B-B
SCALA 1:50

LEGENDA STATO DI FATTO

TIPOLOGIE DI MURATURA

MURATURA ESISTENTE IN:

B MATTONI PIENI
con MALTA CALCE

HB MATTONI FORATI
con MALTA CEMENTIZIA

C BLOCCHI DI CALCESTRUZZO
con MALTA CEMENTIZIA

S PIETRA
con MALTA CALCE

PROPRIETA' AGGIUNTIVE:

mb MALTA BUONA

ms MALTA SCADENTE

gs GIUNTI SPESSI

rl RICORSI O LISTATURE

ct CONNESSIONE TRASVERSALE

ns NUCLEO SCADENTE E/O AMPIO

MATERIALI

w LEGNO

b LATERIZIO

rc CEMENTO ARMATO

rcb LATERO CEMENTO ARMATO

s ACCIAIO

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

ordito

w+wb TRAVI IN LEGNO

w+s TRAVI IN LEGNO

w+ws TRAVI IN LEGNO

s+s TRAVI IN ACCIAIO

s+w TRAVI IN ACCIAIO

rcb LATERO-CEMENTO-ARMATO, SCHEMA: APPOGGIO - APPOGGIO

rc CEMENTO-ARMATO, SCHEMA: APPOGGIO - APPOGGIO

rcb LATERO-CEMENTO-ARMATO, SCHEMA: A VOLTA

QUADRO FESSURATIVO

lesioni e dissesti

ISOLATA VERTICALE

ISOLATA OBLIQUA

DIFFUSA VERTICALE

DIFFUSA OBLIQUA

ISOLATA ORIZZONTALE

CROLLO

FUORI PIOMBO

LEGENDA DELLE INDAGINI

SF SONDAGGIO IN FONDAZIONE

SM SONDAGGIO SU MURATURA
MEDIANTE RIMOZIONE DI INTONACO

ANALISI VISIVA DELLA PARETE "ACCOAVISTA"

IE INDAGINE ENDOSCOPICA

IM INDAGINE SU MALTA MEDIANTE PROVA
PETROGRAFICA O PROVA DI FUNZIONAMENTO

SS SONDAGGIO SU SOLAIO MEDIANTE FORO O
RIMOZIONE DI INTONACO / CONTROSOFFITTO

TUTTE LE MISURE RIPORTATE NEGLI ELABORATI GRAFICI
RELATIVE AL RILIEVO GEOMETRICO RIENTRANO IN UNA
TOLLERANZA DEL 2% (ai sensi del comma 1, art.34-bis del DPR
380/01)

PIANTA LIV. +1 (PIANO PRIMO)
SCALA 1:50

PIANTA LIV. +3 (COPERTURA)
SCALA 1:50

PARTICOLARE SONDAGGIO IN FONDAZIONE (SF)