

Capitolato Speciale – Allegato A) - Elenco generatori e parametri Servizi.

n.	Cod.CT	DESCRIZIONE	VIA	CIV.	Livello Servizio	Combustibile	Tipologia generatore	Potenza Nominale kW	Impianti Integrati presenti	T Confort
1	C001	Ex 2° Circoscrizione	VIA REDIPUGLIA	5	Servizio Totale	Metano	Caldaia Standard	24	ACS	20 °C
2	C002	Ex 3° Circoscrizioni Uff. Laboratorio Fisioterapia	VIA SANLAZZARO	8	Servizio Totale	Metano	Caldaia Standard	67	ACS	20 °C
3	C003	Club anziani CUCCURANO	STRADA NAZIONALE FLAMNA	129C	Servizio Totale	Metano	Caldaia Standard	25	ACS	20 °C
4	C005	Biblioteca Federiciana	VIA CASTRUCIO CASTRACANE	1	Servizio Totale	Metano	Caldaia a condensaz	234	Nessuno	20 °C
5	C006	Laboratorio creativo CASA CECCHI	VIA DELLA PALEOTTA	11	Servizio Totale	Metano	Caldaia Standard	34	ACS	20 °C
6	C007	Caserma Polizia Municipale	VIA MURAMALATESTIANE	54	Servizio Totale	Metano	Caldaia a condensaz	48,3	Nessuno	20 °C
7	C008	Sc. media G. Padalino Palestra	VIA MICHELANGELO LANCIOSO MATTEOTTI	268	Servizio Totale	Metano	Caldaia Standard	665,5	Nessuno	18 °C
8	C009	Centro Tempo Libero	VIA DEL PONTE	7	Servizio Totale	Metano	2 Caldaie Standard	123	ACS	20 °C
9	C013	Centro Sociale BIANCHINI	VIA LEROMAGNA	55	Servizio Totale	Metano	Caldaia a condensaz	97	Nessuno	20 °C
10	C015	Scuola materna Vago Colle	v. Metaurilia	107	Servizio Totale	GPL	Caldaia Standard	28	ACS	20 °C
11	C017	Scuola Materna "Primavera" - Il Quadrifoglio Asilo nido 03	VIA DEL PONTE	22	Servizio Totale	Metano	Caldaia a condensaz	93,2	ACS Solare Termico	20 °C 22° C
12	C018	Asilo nido "Arcobaleno"	VIA DEL PONTE	16	Servizio Totale	Metano	Caldaia Standard	151	ACS	22 °C
13	C019	Asilo Nido "Bimbi e Bimbe" - Bellocchi	VIA X STRADA	5	Servizio Totale	Metano	2 Caldaie Standard	107,2	ACS	22 °C
14	C020	Scuola Materna Gimarra	VIA DIRINDELLA	24-25	Servizio Totale	Metano	Caldaia Standard	77,3	ACS	20 °C 22° C
15	C021	Asilo nido "Il Grillo"	VIA MURASANGALLO	1	Servizio Totale	Metano	Caldaia a condensaz	96	ACS	22 °C
16	C022	Scuola Media Padalino aule	Corso Matteotti	66-67	Servizio Totale	Metano	Caldaia Standard	667	Nessuno	20 °C
17	C023	Municipio di Fano	VIA S. FRANCESCO D'ASSISI	76	Servizio Totale	Metano	Caldaia a condensaz	900,3	Nessuno	20 °C

Capitolato Speciale – Allegato A) - Elenco generatori e parametri Servizi.

n.	Cod.CT	DESCRIZIONE	VIA	CIV.	Livello Servizio	Combustibile	Tipologia generatore	Potenza Nominale kW	Impianti Integrati presenti	T Confort
18	C024	Municipio Fano - Sala Concordia	VIA S. FRANCESCO DASSISI	76	Servizio Totale	Metano	Caldaia Standard	27,8	Nessuno	20 °C
19	C025	SAN PIETRO IN VALLE	VIA DEI FORESTIERI	2	Servizio Totale	Metano	Caldaia Standard	32	Nessuno	20 °C
20	C026	Scuola Elementare "F. TOMBARI"	VIA XXIII STRADA	1	Servizio Totale	Metano	Caldaia a condensaz	424	ACS	20 °C 18 °C
21	C028	Scuola Elementare "R. SANZIO" - Centinarola	VIA PASTRENGO	3	Servizio Totale	Metano	Caldaia a condensaz	68,5	Nessuno	20 °C
22	C030	Scuola Elementare "Filippo Corridoni"	VIA E. ANTONIO GRAMSCI	9	Servizio Totale	Metano	Caldaia Standard	639	Nessuno	20 °C
23	C031	Scuola Elementare "Filippo Corridoni" -Tempo pieno	VIA MALAGODI	1	Servizio Totale	Metano	Caldaia Standard	290	ACS	20 °C
24	C032	Scuola Materna Cuccurano	VIA DELLA SCUOLA	19	Servizio Totale	Energia Elettrica	Pompa di calore Elettrica		Nessuno	20 °C
25	C034	Scuola Elementare "Decio Raggi"	VIA DELLA PINETA	7	Servizio Totale	Metano	Caldaia a condensaz	93,2	Nessuno	20 °C
26	C035	Scuola Elementare "Decio Raggi" - PALESTRA	VIA DELLA PINETA	7	Servizio Totale	Metano	Caldaia Standard	48,2	ACS	18°C
27	C036	Scuola Elementare "F. Gentile"	via Caduti del Mare	22	Servizio Totale	Metano	Caldaia a condensaz	424	ACS	20 °C
28	C037	Scuola Elementare "Fenile"	VIA DEL CASTELLO	7	Servizio Totale	Metano	Caldaia Standard	46,4	ACS	20 °C
29	C038	Scuola elementare MONTESSORI	VIA DEI LEONI	4	Servizio Totale	Metano	Caldaia a condensaz	187,4	ACS	20 °C
30	C039	Scuola elementare PODERINO	PIAZZA UNITA' D'ITALIA	10	Servizio Totale	Metano	Caldaia Standard	150	ACS	20 °C
31	C040	Scuola Elementare "F. MONTESI"	Via Sordino		Servizio Totale	Metano	Caldaia a condensaz	432	ACS Solare Termico	20 °C
32	C041	Scuola Materna Torrette	SS ADRIATICA SUD - TORRETTE DI FANO	144	Servizio Totale	Metano	Caldaia a condensaz	47,2	Nessuno	20 °C
33	C042	Raccordo Centinarola "Il Girasole"	VIA BRIGATA MESSINA	122	Servizio Totale	Metano	Caldaia a condensaz	32	ACS	20 °C
34	C043	Scuola Materna F. Montesi	Sant'Eusebio	54	Servizio Totale	Metano	Caldaia a condensaz	47,2	ACS	20 °C

Capitolato Speciale – Allegato A) - Elenco generatori e parametri Servizi.

n.	Cod.CT	DESCRIZIONE	VIA	CIV.	Livello Servizio	Combustibile	Tipologia generatore	Potenza Nominale kW	Impianti Integrati presenti	T Confort
35	C044	Scuola Materna "Falcineto"	VIA TORNO - LOC FALCINETO	14	Servizio Totale	Metano	Caldaia a condensaz	47,2	ACS	20 °C
36	C045	Scuola elementare Luigi Rossi e Sc. Materna Gallizi	Via de Tonsis	2	Servizio Totale	Metano	2 Caldaie Standard	638	ACS Solare Termico	20 °C
37	C046	Scuola Materna "Albero Azzurro"	VIA DEL LAVORO	2	Servizio Totale	Energia Elettrica	Pompa di calore Elettrica		Nessuno	I - 20 °C E - 26 °C
38	C047	Suola materna "La Trottola"	VIA PALMIROTOGLIATTI	24	Servizio Totale	Metano	2 Caldaie Standard	137	ACS Solare Termico	20 °C
39	C048	Scuola Materna Maggiotti	LOCALITA' BEVANO	51/A	Servizio Totale	GPL	Caldaia a condensaz	34,5	ACS Solare Termico	20 °C
40	C049	Scuola Materna "P. Manfrini"	VIA DELLA MARINA	7	Servizio Totale	Metano	Caldaia Standard	130	ACS Solare Termico	20 °C
41	C050	Scuola Materna Metaurilia	SS ADRIATICA SUD - METAURILIA	83	Servizio Totale	Metano	Caldaia a condensaz	34,5	Nessuno	20 °C
42	C051	Scuola Materna Poderino "Giardino dei Colori"	VIA E ITALIA	3	Servizio Totale	Metano	Caldaia Standard	122	ACS	20 °C
43	C052	Scuola Materna Rosciano "La Scatola Magica"	VIA G. CESPI / STRADA DI MEZZO	37	Servizio Totale	Metano	Caldaia Standard	56,2	ACS	20 °C
44	C053	Scuola Materna "Tre Ponti"	LOC MADONNA PONTE	53	Servizio Totale	Metano	Caldaia a condensaz	48,3	ACS	20 °C
45	C054	Scuola materna VALLATO "il Girotondo"	VIA ANGELO RANUZZI	1	Servizio Totale	Metano	Caldaia a condensaz	68,5	ACS	20 °C
46	C055	Scuola Materna ZIZZI	VIA FILIPPO MONTESI	7	Servizio Totale	Metano	Caldaia Standard	93	ACS	20 °C
47	C056	Scuola Media Superiore "A. Gandiglio"	PIAZZA GIULIO GRIMALDI	1	Servizio Totale	Metano	Caldaia a condensaz	432	ACS	Palestra 18°C Altro 20 °C
48	C058	Scuola media MATTEO NUTI	VIA REDIPUGLIA	5	Servizio Totale	Metano	Caldaia tradizionale e cogeneratore	710	Nessuno	20 °C
49	C059	EX Tribunale	VIA ARCO D'AGUSTO	81	Servizio Totale	Metano	Caldaia Standard	120	Nessuno	20 °C
50	C062	Ufficio Tributi	PIAZZA ANDREA COSTA	31	Servizio Totale	Metano	2 Caldaie a condensaz	68	Nessuno	20 °C
51	C063	UFFICIO URBANISTICA E AMBIENTE	VIA MARINO FRONCINI	2	Servizio Totale	Metano	Caldaia Standard	89	ACS	20 °C

Capitolato Speciale – Allegato A) - Elenco generatori e parametri Servizi.

n.	Cod.CT	DESCRIZIONE	VIA	CIV.	Livello Servizio	Combustibile	Tipologia generatore	Potenza Nominale kW	Impianti Integrati presenti	T Confort
52	C090	Ex scuola elementare Rosciano	SS Flaminia		Servizio Totale	Metano	Caldaia Standard	50	Nessuno	20 °C
53	C094	Palazzetto dello sport S.ALLENDE	VIA SANLAZZARO	12	Servizio Totale	Metano	Caldaia Standard	860	ACS	18 °C
54	C095	Palestra Borgo Metauro	Via Metauro	1	Servizio Totale	Metano	Caldaia Standard	100	ACS	18 °C
55	C096	Palestra di Cuccurano	Loc. Cuccurano		Servizio Totale	Metano	Caldaia Standard	387	ACS	18 °C
56	C098	Palestra Metaurilia	SSNS		Servizio Totale	Metano	Caldaia Standard	91,5	ACS	18 °C
57	C099	Palestra LEONARDI (Trave)	VIA DELLA TRAVE	24C	Servizio Totale	Metano	Caldaia Standard	346,6	ACS	18 °C
58	C100	Palestra Venturini	Viale XII Settembre		Servizio Totale	Metano	Caldaia Standard	155	ACS	18 °C
59	C101	Pista Trave	Via G Fattori		Servizio Totale	Metano	Caldaia Standard	164	Nessuno	18 °C
60	C102	Scuola elementare F. MONTESI SUCCURSALE	VIA EVANGELISTA TORRICELLI	1	Servizio Totale	Metano	Caldaia Standard	47,2	Nessuno	20 °C
61	C103	Palazzo De Cuppis	VIA POMPILIO DE CUPPIS	7	Servizio Totale	Metano	Caldaia a condensaz	57	Nessuno	20 °C
62	C105	Bastione San Gallo	Via Mura San Gallo		Servizio Totale	Metano	Caldaia Standard	30	Nessuno	20 °C
63	C106	CASA DI RIPOSO "don Paolo Tonucci"	VIA F. BRACCI	13	Servizio Totale	Metano	Caldaia Standard	448	ACS	20 °C
64	C108	Scuola materna e Asilo nido "G. Gaggia"	M Pagano	1	Servizio Totale	Energia Elettrica	Pompa di calore Elettrica		Nessuno	I - 20 °C E - 26 °C
65	C109	MEMO MEDIATECA MONTANARI	PIAZZA PIER MARIA AMAN	23	Servizio Totale	Energia Elettrica + Metano	Pompa di calore Elettrica + Caldaia	60	ACS	I - 20 °C E - 26 °C
66	C111	Centro Operativo Comunale	v. Borsellino	2	Servizio Totale	Metano	Caldaia Standard	24	Nessuno	20 °C
67	C112	Uffici Istruzione Pubblica	v. Carlo Pisacane	-	Servizio Totale	Metano	Caldaia a condensaz	90	Nessuno	20 °C
68	C113	Uffici Politiche Sociali	Via Sant'Eusebio	32	Servizio Totale	Energia Elettrica	<u>Pompa di calore Elettrica</u>		Nessuno	I - 20 °C E - 26 °C

Capitolato Speciale – Allegato A) - Elenco generatori e parametri Servizi.										
n.	Cod.CT	DESCRIZIONE	VIA	CIV.	Livello Servizio	Combustibile	Tipologia generatore	Potenza Nominale kW	Impianti Integrati presenti	T Confort
69	C114	Nuova scuola elementare Cuccurano-Carrara	Via Alexander Dubcek	sn	Solo Gestione	Energia Elettrica	Pompa di calore Elettrica		ACS	I - 20 °CE – 26 °C